

Ковалевский Алексей Сергеевич

Регистрационный номер аттестата МЧС России Т003-00101-63/01390704.

Исх. № 1 от 12.03.2026

Территориальному менеджеру
направления «Охрана труда,
пожарная безопасность и охрана
окружающей среды» РСЦ Сибирского
банка ПАО Сбербанк Канчеру С.С.

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В ответ на Ваше обращение от 12.03.2026 № СИБ-86-исх/2 сообщаю следующее:

По итогам изучения вопроса, связанного с отступлением от требований по организации эвакуации в незадымляемой лестничной клетке типа Н2, и учитывая изложенные нормативные ссылки, считаю изложенную Вами позицию обоснованной и соответствующей нормативной документации, действовавшей на момент проектирования и строительства здания.


В частности, подтверждаю, что:

1. Обоснование отсутствия нарушения требований, изложенное в письме, соответствует нормативной базе и отражает требования нормативных документов с учетом года ввода здания в эксплуатацию.
2. Устройство разделения лестничной клетки по высоте на отсеки, с переходом вне объема (через коридор или холл), допускается нормативными положениями СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

3. Предлагаю снять с контроля пункт №2, касающийся рассечки в уровне
7-го этажа здания.

Должностное лицо, аттестованное на осуществление
деятельности в области независимой оценки
пожарного риска

(аудита пожарной безопасности)



А.С. Ковалевский

«12» 03 2026 г.