Акт

Первичного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии

«10» 12 2024 г.

«Ресурсоснабжающая организация» ООО «Теплосервис», с одной стороны, «Монтажная организация» ООО «Энергокомплекс», со второй стороны, «Заказчик (потребитель)» МОУ «Хребтовская СОШ», с третьей стороны, в лице уполномоченных представителей сторон составили и подписали настоящий Акт о нижеследующем:

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя и проверена комплектность необходимой технической документации. В результате чего установлено: Узел учета смонтирован согласно проекта и «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя»
(указать соответствие пунктам настоящих правил)
На основании изложенного узел учета тепловой энергии

ДОПУСКАЕТСЯ (НЕДОПУСКАЕТСЯ) в эксплуатацию

«10» 12 2024 г. по **«15» сентября 2025 г.**
в следующем составе оборудования и пломбируется

тип прибор	заводской номер	показания прибора на момент допуска	Номер пломбы	дата следующей проверки
Тепловычислитель ТЭМ104	21400476	Q = 0,3		
Расходомер ПРП DN50	103935М	Gп = 12735		
Расходомер ПРП DN50	103936М	Gоб = 13160		
Термосопротивления КТС-Б	2304674	Тп = 6968 То = 6775		

Общая стоимость узла учета **567 000, 00 рублей**

Представитель
Ресурсоснабжающей организации
Директор
ООО «Теплосервис» _____ С. В. Кузьмин
подпись

М.П.

Представитель
Монтажной организации
Генеральный директор
ООО «Энергокомплекс» _____ А. С. Боролес
подпись

М.П.

Представитель
Заказчик (потребитель)
Директор
МОУ «Хребтовская СОШ» _____ Н. В. Степанова
подпись

М.П.